

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2025 YILI HAZİRAN AYI BAKIM ONARIM FAALİYET RAPORU

SIRA NO	TARİH	YAPILAN İŞİN ADI	BİRİM
1	6/2/2025	Yenişehir Kampüsü kafeterya elektrik tesisatı çekildi ve bağlantıları yapıldı.	ELEKTRİK
2	6/2/2025	Güvenlik kuzey kapı elektrik arızası yapıldı.	ELEKTRİK
3	6/2/2025	Rektörlük Özel Kalem klima elektrik bağlantısı yapıldı.	ELEKTRİK
4	6/3/2025	BESYO Daikin arızalı vrf kompresörü firma tarafından değiştirildi.	ELEKTRİK
5	6/3/2025	Cami yangın alarm sistemleri arızasına firma tarafından bakıldı.	ELEKTRİK
6	6/3/2025	Kuzey güvenlik odasına iki priz takıldı.	ELEKTRİK
7	6/3/2025	Tece rektörlük konutu ve personel lojmanları elektrik sayaçları okundu.	ELEKTRİK
8	6/3/2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mutfağındaki elektrik arızası giderildi.	ELEKTRİK
9	6/11/2025	Akdeniz Kültür Merkezi ana sahnede kurulan platform için elektrik bağlantısı yapıldı.	ELEKTRİK
10	6/11/2025	Akdeniz Kültür Merkezi x-ray cihazlarının elektrik bağlantısı yapıldı.	ELEKTRİK
11	6/11/2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yeni takılan klimalara elektrik tesisatı çekildi ve bağlantısı yapıldı.	ELEKTRİK
12	6/13/2025	Türk Dili Bölüm Başkanlığı prizlerin bakımı yapıldı.	ELEKTRİK
13	6/16/2025	Kütüphane aydınlatma sorunu giderildi.	ELEKTRİK
14	6/16/2025	Rektörlük konutuna 3. kat sıva altı 3'lü topraklı priz takıldı.	ELEKTRİK
15	6/17/2025	Tece rektörlük konutu çevre aydınlatma arızası giderildi.	ELEKTRİK
16	6/18/2025	Akdeniz Kültür Merkezi sorumlu personel odasına buzdolabı için elektrik tesisatı çekildi.	ELEKTRİK
17	6/18/2025	Mimarlık Fakültesi vrf klima santrali elektrik arasına bakıldı.	ELEKTRİK
18	6/18/2025	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu odaya takılan klima için elektrik tesisatı çekildi, arızalı olan led panel değiştirildi.	ELEKTRİK
19	6/19/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu arızalı bant armatürler ve anahtar değiştirildi.	ELEKTRİK
20	6/19/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu sigorta atma işi giderildi.	ELEKTRİK
21	6/19/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu 303 nolu dersliğe takılan klimanın elektrik bağlantısı yapıldı.	ELEKTRİK
22	6/20/2025	Teknopark yolu, hemşirelik otopark içi, yemekhane ön tarafı çevre hattın kontaktör arızası giderildi (yenisi takıldı), enerji	ELEKTRİK
23	6/23/2025	Döner Sermaye Saymanlığında düşen palet onarıldı.	ELEKTRİK
24	6/23/2025	Uzaktan Eğitim Merkezi palet değişimi yapıldı.	ELEKTRİK
25	6/24/2025	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı wc deki pisuvar sensör elektrik bağlantıları iptal edildi, çay ocağı atan sigorta değiştirildi.	ELEKTRİK
26	6/26/2025	1000 tonluk su deposu önüne led projektör takıldı.	ELEKTRİK
27	6/26/2025	Konuk Evi yolu çevre aydınlatma direğine kaza sonucu oluşan hasar giderildi.	ELEKTRİK
28	6/26/2025	Konuk Evi yolundaki aydınlatma direğinin açıkta olan elektrik kablolarına bantlama işlemi yapıldı.	ELEKTRİK
29	6/26/2025	Park bahçeler arızalı 2 adet led projektör değiştirildi.	ELEKTRİK
30	6/26/2025	Tece polis evi elektrik panosu takıldı.	ELEKTRİK
31	6/27/2025	Yenişehir Kampüsü oluşan elektrik arızası giderilerek elektrik yeniden verildi.	ELEKTRİK
32	6/30/2025	Sosyal Bilimler Enstitüsü armatür değişimi yapıldı.	ELEKTRİK
33	6/30/2025	Teknik servis atölyede kaçak akım arızası giderildi.	ELEKTRİK
34	6/30/2025	Su Ürünleri Fakültesi müze sigorta ve kablo değişimi yapıldı.	ELEKTRİK
35	6/30/2025	Park bahçeler aydınlatma işi yapıldı.	ELEKTRİK
36	6/30/2025	Park bahçeler çevre aydınlatma arızalı olan 12 tane projektör, 2 adet astronomik zaman saati, 2 adet sigorta değiştirildi, a	ELEKTRİK
37	6/4/2025	Üniversite giriş kapısı önüne belediye tarafından kasis levhaları takıldı, bir adet direğe levha montajı tarafımızca yapıldı.	İNŞAAT
38	6/11/2025	Konuk evi resepsiyon tarafı boyandı.	İNŞAAT
39	6/24/2025	BESYO 2 yerinden çıkan çıtaların kırık fayanslarına müdahale edildi.	İNŞAAT
40	6/27/2025	BESYO boyama işi tamamlandı.	İNŞAAT
41	6/30/2025	İleri teknoloji laboratuvarı boyası kabaran yere alçı çekildi, boyaya başlandı.	İNŞAAT
42	6/30/2025	Merkezi yemekhane fayans işi tamamlandı.	İNŞAAT
43	6/2/2025	Sosyal Bilimler Enstitüsü klima gaz değişimi yapıldı.	MAKİNE
44	6/2/2025	Sosyal Bilimler Enstitüsü 217 nolu oda klima sökümü yapıldı.	MAKİNE
45	6/2/2025	Sosyal Bilimler Enstitüsü bölüm sekreterliği klima tamiri yapıldı.	MAKİNE
46	6/3/2025	Teknik servis önü çöp kovası montajı yapıldı.	MAKİNE
47	6/3/2025	Harita Kadastro Programı Laboratuvarı Bölümü klima arızası giderildi.	MAKİNE
48	6/3/2025	Kütüphane kapı menteşeleri değiştirildi.	MAKİNE
49	6/3/2025	Yenişehir Kampüsü yeni kafe çevresi çöp kovaları monte edildi.	MAKİNE

50	6/4/2025	İletişim Fakültesi hidrofor arızası giderildi.	MAKİNE
51	6/4/2025	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi klima montajı yapıldı.	MAKİNE
52	6/4/2025	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan odası klimasının fan kapasitörü değiştirildi.	MAKİNE
53	6/4/2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı fancoil arızası giderildi.	MAKİNE
54	6/10/2025	BESYO vrf klimalar resetlenerek devreye alındı.	MAKİNE
55	6/10/2025	İktisat Fakültesi soğutma grupları arızadan çıkarıldı, devreye alındı.	MAKİNE
56	6/11/2025	Akdeniz Kültür Merkezi salon ve fuaye alanı soğutma sistemleri aktif çalışması denetlendi.	MAKİNE
57	6/11/2025	Akdeniz Kültür Merkezi soğutmalara bakıldı.	MAKİNE
58	6/11/2025	Eğitim Fakültesi derslik 5 klima montajı yapıldı.	MAKİNE
59	6/11/2025	Mühendislik Fakültesi soğutma gruplarına bakıldı.	MAKİNE
60	6/11/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık çalışmayan su kaçağı olan tavan tipi klimanın drenaj hortumu kapatıldı.	MAKİNE
61	6/12/2025	Eczacılık Fakültesi klima arızası giderildi.	MAKİNE
62	6/12/2025	Akdeniz Kültür Merkezi jeneratör kontrolü yapıldı.	MAKİNE
63	6/12/2025	Rektörlük izleme merkezi klima su akıtma giderildi.	MAKİNE
64	6/12/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu 302 nolu sınıf klima su akıtma sorunu giderildi.	MAKİNE
65	6/13/2025	Eski Makarna Evi önü foseptik şamandıra arızası giderildi.	MAKİNE
66	6/13/2025	İktisat Fakültesi fancoil arızası giderildi.	MAKİNE
67	6/13/2025	Rektörlük batı grup fan şalteri düzeltildi, devreye alındı.	MAKİNE
68	6/13/2025	Rektörlük soğutma grubu devrede sistem aktif.	MAKİNE
69	6/13/2025	Sürekli Eğitim 3 nolu sınıf klima gazı tamamlandı.	MAKİNE
70	6/13/2025	Tece Kampüsünde klima sökülmesi yapıldı.	MAKİNE
71	6/13/2025	Vadi yolu foseptik şamandıra arızası giderildi.	MAKİNE
72	6/13/2025	Yenişehir Kampüsü Eczacılık Fakültesi klima dış ünite değişimi yapıldı.	MAKİNE
73	6/13/2025	Yenişehir Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yüksek olan sıralar kesilerek mesafesi ayarlandı.	MAKİNE
74	6/13/2025	Yenişehir Kampüsü Sürekli Eğitim merkezi derslik 3 klima iç ünite değişimi yapıldı.	MAKİNE
75	6/16/2025	Akdeniz Kültür Merkezi hidrofor genişleme tankına hava takviyesi yapıldı.	MAKİNE
76	6/16/2025	Gülınar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu jeneratör bakımı yapıldı.	MAKİNE
77	6/16/2025	İktisat Fakültesi fancoil giderlerine bakıldı.	MAKİNE
78	6/16/2025	Konuk Evi A Blok klima arızasına bakıldı.	MAKİNE
79	6/16/2025	Mut Meslek Yüksekokulu jeneratör bakımı yapıldı.	MAKİNE
80	6/16/2025	Park bahçelerde klima gözü değiştirildi.	MAKİNE
81	6/16/2025	Park bahçeler sulama motorları klepe için kafes yapıldı.	MAKİNE
82	6/16/2025	Tece rektörlük konutu çevre sulama motorunun arızası giderildi.	MAKİNE
83	6/16/2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tıkalı olan fancoil gideri açıldı.	MAKİNE
84	6/16/2025	Yenişehir Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sıra küçültme işi yapıldı (1 nolu derslik bitti).	MAKİNE
85	6/17/2025	Akdeniz Kültür Merkezi hidrofor motorları 2. motor montajı yapıldı, genişleme tankına hava verildi.	MAKİNE
86	6/17/2025	Yenişehir Kampüs Kafe klima hazırlıkları yapıldı.	MAKİNE
87	6/17/2025	Meskiden gelen kombine aracı makarna evi önü foseptik temizliğine başladı.	MAKİNE
88	6/17/2025	Silifke Meslek Yüksekokulu jeneratör bakımı yapıldı.	MAKİNE
89	6/17/2025	Tece lojman 3.kat arızalı gömme rezervuar şamandıra değişimi yapıldı.	MAKİNE
90	6/17/2025	Yenişehir Kampüsü jeneratör testi yapıldı.	MAKİNE
91	6/17/2025	Yenişehir Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sıra küçültme işi devam etti.	MAKİNE
92	6/18/2025	Eğitim Fakültesi klimadaki su akıtma problemi çözüldü.	MAKİNE
93	6/18/2025	İktisat Fakültesi klima sökülmesi yapıldı.	MAKİNE
94	6/18/2025	İletişim Fakültesi arızalı hidrofor motoru firma tarafından tamiri yapılmak üzere söküldü.	MAKİNE
95	6/18/2025	İletişim Fakültesi klima arızalarına bakıldı.	MAKİNE
96	6/18/2025	Yabancı Diller pencere ispanoletleri değişti.	MAKİNE
97	6/18/2025	Yenişehir Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sıra küçültme işi bitti(bütün sınıflar tamamlandı).	MAKİNE
98	6/19/2025	1000 tonluk depo yanı rögar kapağı yapıp yerine takıldı.	MAKİNE
99	6/19/2025	Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık vrf klima sistemlerine bakıldı.	MAKİNE
100	6/19/2025	Diş Hekimliği Hastanesi önü mazgal tamirati yapıldı.	MAKİNE
101	6/19/2025	Yenişehir Kampüs Kafe klimaları takıldı.	MAKİNE
102	6/19/2025	Turizm Fakültesi iç expesyon valf değişimi yapıldı.	MAKİNE
103	6/19/2025	Yenişehir Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dersliklerde sıra arızaları giderildi.	MAKİNE

104	6/20/2025	Akdeniz Kültür Merkezi jeneratör otomatige alındı.	MAKİNE
105	6/20/2025	Denizcilik Fakültesi jeneratör firma tarafından kontrolleri yapıldı. Otomatige alındı faal durumda.	MAKİNE
106	6/20/2025	Diş Hekimliği Fakültesi tehlike arz eden kapanın uç kısmı kesildi.	MAKİNE
107	6/20/2025	Su Ürünleri Fakültesi klima arızası giderildi, kapasitör takıldı.	MAKİNE
108	6/21/2025	Yabancı Diller Fakültesi 206 nolu sınıf klima arızası giderildi.	MAKİNE
109	6/23/2025	Akdeniz Kültür Merkezi mezuniyet standı sağlamlaştırma işlemi yapıldı.	MAKİNE
110	6/23/2025	Akdeniz Kültür Merkezi soğutma grubu devreye alındı.	MAKİNE
111	6/23/2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı merkezi klimalar firma tarafından bakıldı, biri aktif hale getirildi.	MAKİNE
112	6/23/2025	Rektörlük soğutma grupları fan sigortası açmış, devreye alındı, sistem aktif.	MAKİNE
113	6/23/2025	Yeni Cami 4 - 6 yaş gurubu kuran kursu kapı arızası giderildi.	MAKİNE
114	6/24/2025	BESYO 2 kırılan korkuluk tamiri yapıldı.	MAKİNE
115	6/24/2025	Diş Hekimliği Fakültesi vrf kompresör değişimi yapıldı.	MAKİNE
116	6/24/2025	İletişim Fakültesi Hidrofor montajı yapıldı, sistem aktif çalışıyor.	MAKİNE
117	6/24/2025	Marangozhaneye sundurma yapıldı.	MAKİNE
118	6/24/2025	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı mutfağında klima sökülümü yapıldı.	MAKİNE
119	6/24/2025	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sökülen klimanın yerine klima takıldı.	MAKİNE
120	6/24/2025	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı mutfak klima montajı yapıldı.	MAKİNE
121	6/24/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık foseptik motoru çalışıyor.	MAKİNE
122	6/24/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık tamirden gelen hidrofor motoru montajı yapıldı.	MAKİNE
123	6/24/2025	Uğur Oral Kültür Merkezi hidrofor motoru montajı yapıldı.	MAKİNE
124	6/25/2025	Ösym bürosu kırılan kapı menteşeleri değiştirildi.	MAKİNE
125	6/25/2025	Stadyum altı kapı kilidi değiştirildi.	MAKİNE
126	6/26/2025	Akdeniz Kültür Merkezi hidrofor su kaçağı giderildi.	MAKİNE
127	6/26/2025	İktisat Fakültesi fancoil arızaları giderildi.	MAKİNE
128	6/26/2025	Teknik Bilimler yemekhane önü sundurma üzeri sandviç panel değişimi yapıldı.	MAKİNE
129	6/27/2025	Akdeniz Kültür Merkezi klimalar resetlenip devreye alındı.	MAKİNE
130	6/27/2025	BESYO 2 eşik çıtası değişimi yapıldı.	MAKİNE
131	6/27/2025	Engelsiz Yaşam Biriminde klimaya gaz verme işlemi yapıldı.	MAKİNE
132	6/27/2025	Su Ürünleri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Birimi klima montajı yapıldı.	MAKİNE
133	6/27/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yemekhane önü sandviç panel kapısı yapıldı, sızdırmaya karşı açık olan yerlere köpük	MAKİNE
134	6/30/2025	Merkezi yemekhane soğutma grubu kompresör sökülüp bakıma alındı.	MAKİNE
135	6/30/2025	Meski pompa montaj tamamlandı, aktif çalışıyor.	MAKİNE
136	6/2/2025	Konuk Evi A Blok sökülen duşakabin yerlerine süzgeç montajı için kırım yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
137	6/3/2025	Çarşı Kafe önü patlayan boruya müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
138	6/3/2025	Fen Fakültesi C blok pis su arızasına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
139	6/3/2025	İktisat Fakültesi fancoil drenaj tıkanıkları giderildi.	SIHHİ TESİSAT
140	6/3/2025	İktisat Fakültesi soğutma sistemleri tesisatına su verildi.	SIHHİ TESİSAT
141	6/3/2025	Rektörlük binası giriş kat erkek wc pisuvar tıkanıklığı açıldı.	SIHHİ TESİSAT
142	6/4/2025	BESYO 1 ikinci kompresör değişimi yapılarak sistem aktifleştirildi.	SIHHİ TESİSAT
143	6/4/2025	BESYO 1 vrf değişen kompresör sistemi aktifleştirildi.	SIHHİ TESİSAT
144	6/4/2025	Fen Edebiyat Fakültesi havalandırmadaki pis su borusu tamiri yapıp tel ile bağlanarak askıya alındı, arıza giderildi.	SIHHİ TESİSAT
145	6/4/2025	Yapı İşleri çay ocağı musluk ve evye montajı yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
146	6/11/2025	Nükleer Bilimler su akıtan pis su borusuna bakıldı.	SIHHİ TESİSAT
147	6/11/2025	1000 tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
148	6/11/2025	Nükleer Bilimler boru yerine takıldı sorun giderildi.	SIHHİ TESİSAT
149	6/11/2025	Derin kuyu pompa aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
150	6/11/2025	Güzel Sanatlar Fakültesi yağmur drenaj borusuna müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
151	6/11/2025	Park bahçeler prefabrik yapı içindeki wc klozet arızaları giderildi.	SIHHİ TESİSAT
152	6/12/2025	Derin kuyu motor aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
153	6/12/2025	Meslek Yüksekokulu inşaat labavatuarı arızalı musluklara müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
154	6/12/2025	Rektörlük Genel Sekreterlik kaçak su tespit edildi.	SIHHİ TESİSAT
155	6/13/2025	1000 tonluk depo su seviyesi ölçümü yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
156	6/13/2025	Bankaların altında bulunan wc lerin su tesisatı kontrol edildi ve kırık klozet kapağı değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
157	6/13/2025	Çarşı Kafe lavabo tadilatı yapıldı.	SIHHİ TESİSAT

158	6/16/2025	1000 tonluk depo yanı patlak su borusu tamir edildi.	SIHHİ TESİSAT
159	6/16/2025	1000 tonluk su kaçağı giderildi.	SIHHİ TESİSAT
160	6/16/2025	1000 tonluk yanındaki genişletilen foseptik çukurunun sızdırmazlık işlemi yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
161	6/16/2025	Derin kuyu pompa aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
162	6/16/2025	Konuk Evi B Blok duşakabin için yer süzgeçleri koyuldu.	SIHHİ TESİSAT
163	6/16/2025	Tece rektörlük konut 3 kat tuvalet taharet musluğu değiştirildi .	SIHHİ TESİSAT
164	6/17/2025	1000 tonluk depo kırılan vana için çalışma yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
165	6/17/2025	1000 tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
166	6/17/2025	Depo çıkış emniyet ventili yenisiyle değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
167	6/17/2025	Konuk Evi B Blok süzgeç takıldı.	SIHHİ TESİSAT
168	6/17/2025	Tece rektörlük lojmanında klozet arızası giderildi.	SIHHİ TESİSAT
169	6/17/2025	Yenişehir Kampüs yeni yapılan kafeye pis su hattı çalışması yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
170	6/18/2025	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi personel wc klozet iç takımı değiştirildi, arıza giderildi.	SIHHİ TESİSAT
171	6/18/2025	Konuk Evi B Blok süzgeç takma işi bitti.	SIHHİ TESİSAT
172	6/18/2025	Mescit abdest alma yeri tıkanıklığı giderildi.	SIHHİ TESİSAT
173	6/18/2025	Yenişehir Kampüsünde Kampüs Kafe süs havuzu kontrol edildi.	SIHHİ TESİSAT
174	6/18/2025	Yenişehir Kampüsü Kampüs Kafe wc de işin iptal olması nedeniyle eski haline getirildi.	SIHHİ TESİSAT
175	6/18/2025	Rektörlük wc arızaları giderildi.	SIHHİ TESİSAT
176	6/19/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık klozet arızalar giderildi.	SIHHİ TESİSAT
177	6/19/2025	Fen Edebiyat Fakültesi kazan dairesine kireç serildi.	SIHHİ TESİSAT
178	6/19/2025	İlahiyat Fakültesi klozet arızası giderildi.	SIHHİ TESİSAT
179	6/19/2025	Konuk Evi C Blok kombi sirkülasyon pompası montajı yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
180	6/19/2025	Konuk Evi C Blok kombi sirkülasyon pompası sökümü yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
181	6/19/2025	Market altı WC erkek batarya değişimi yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
182	6/19/2025	Rektörlük giriş bayan wc klozet tıkanıklığına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
183	6/19/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık ek derslik wc ler kontrol edildi.	SIHHİ TESİSAT
184	6/19/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık Histoloji Ana Bilim Dalı wc arızasına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
185	6/20/2025	1000 tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
186	6/20/2025	Derin kuyu pompalar aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
187	6/21/2025	1000 tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
188	6/21/2025	Derin kuyu pompalar aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
189	6/23/2025	1000 tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
190	6/23/2025	Derin kuyu aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
191	6/23/2025	Merkez ayniyat deposu taharet musluğu değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
192	6/23/2025	Mimarlık Fakültesi engelli wc arızaları kontrol edildi.	SIHHİ TESİSAT
193	6/23/2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bayanlar tuvaleti arızalı kapılara müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
194	6/24/2025	1000 tonluk depo seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
195	6/24/2025	Çarşı Bölgesinde bulunan marketin patlak boru değişimi yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
196	6/24/2025	Konuk Evi A Blok 106 nolu odada sökülen duşakabin yerine süzgeç takıldı.	SIHHİ TESİSAT
197	6/24/2025	Konuk Evi B Blok 503 numaralı odanın tıkalı olan süzgeci açıldı, arıza giderildi.	SIHHİ TESİSAT
198	6/24/2025	Rektörlük konutu duşakabinin kırılan kapısı tamir edildi.	SIHHİ TESİSAT
199	6/24/2025	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tıkalı klozet arızası giderildi.	SIHHİ TESİSAT
200	6/24/2025	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı fotoselli pisuvarların manuele çevrilme işlemi yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
201	6/24/2025	Tıp Fakültesi Anatomi Bölümüne su akıntısı izolasyonu yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
202	6/24/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık sıhhi tesisat arızalarına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
203	6/24/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık Histoloji Bölümü klozet arızasına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
204	6/25/2025	Yenişehir Kampüs yeni açılan kafede engelli WC klozet yerine takıldı.	SIHHİ TESİSAT
205	6/25/2025	Yenişehir Kampüsü Mersin Meslek Yüksekokulu batayalar değiştirildi, klozet arızaları giderildi .	SIHHİ TESİSAT
206	6/26/2025	Mimarlık Fakültesi arka taraf otopark girişi yağmur suyu boru tamirati yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
207	6/26/2025	Bin tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
208	6/26/2025	Mimarlık Fakültesi engelli wc lerin tamiratına başlandı.	SIHHİ TESİSAT
209	6/26/2025	Yenişehir Kampüs Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarı klozet ve pisuvar arızaları giderildi.	SIHHİ TESİSAT
210	6/26/2025	Yenişehir Kampüs Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarın filtreleri sökülüp düz bağlantı yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
211	6/27/2025	Bin tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT

212	6/27/2025	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi pisuvar ve lavabo arızalara müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
213	6/27/2025	Konuk Evi sıcak-soğuk su sorunu kontrol edildi.	SIHHİ TESİSAT
214	6/30/2025	Bin tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
215	6/30/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık zemin kat klişeler kontrol edildi.	SIHHİ TESİSAT
216	6/30/2025	Tahta kulübe yanı patlak su hattı tamir edildi.	SIHHİ TESİSAT
217	6/30/2025	Rektörlük zemin kat bayan WC klozet arıza müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
218	6/30/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu personel bay wc pisuvar arızalarına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
219	6/30/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bay WC 2. kat pisuvar sifonu değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT