

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	ME.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü -24° ve +4° Soğuk Hava Depolarının Bakım ve Onarım İşi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız
..... anahtar teslimi
götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-İş Tarifi (1 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.


MEÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ -24 °C VE +4 °C
SOĞUK HAVA DEPOLARININ
BAKIM VE ONARIM İŞİ İŞ TARİFİ

İş Kapsamı : -24 °C ve +4 °C soğuk hava depolarının bakım ve onarımının sağlanması işidir. Her iki soğuk hava deposu sorunsuz çalışır halde idareye teslim edilecektir.

Her iki soğuk hava deposu için;

- Kompresör kontrolleri yapılacak ve arızalı kompresörler değiştirilecektir.
- Kondanser fan motorları için gerekli kontroller yapılacak ve arızalı olanlar değiştirilecektir.
- Drayerleri (filtreleri) değiştirilecektir.
- Sistemlere gaz basılarak kaçak tespitleri yapılacak ve tespit edilen kaçaklar izole edilecektir.
- Her iki sistem vakuma alınıp gaz şarjı yapılacaktır.
- Resiver asitle temizlenip boyanacaktır.
- Dış ünite üstlerine ve yanlarına muhafaza sacı takılacaktır.
- Dış ünitelerden çıkan hatların izolasyonları yenilenecek olup, kabloları değiştirilecektir. Dış üniteye ait tüm hatlar (boru ve kablo hatları) kablo kanalına alınacaktır.

Yüklenici, işine etki edecek tüm yapısal ve nihai hususları dikkatle gözden geçirecek ve İdare'ye ek masraf çıkarmayacak şekilde fiyat verecektir. (Yukarıda belirtilen iş tarifine uygun olarak yapılacak çalışmalar için gerekli işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik ve genel giderler dahil toplam fiyat verilmelidir. Metraj yerinde tespit edilecektir.)


Özlem M. GEN
Makine Mühendisi