

## GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

### MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

|  |  |
|--|--|
| İşin adı                                       | Üniversitemiz Muhtelif yerlerde bulunan Klimaların, Tece Rektörlük Konutu kombi arızasının tespiti, bakım ve onarımının yapılıp, Bilgi İşlem Odasındaki klimaların arızalarının giderilmesi işi. |
| Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı |  |
| Uyruğu   |  |
| TC Kimlik Numarası <sup>1</sup>                |  |
| Vergi Kimlik Numarası                          |  |
| Adresi   |  |
| Telefon ve Faks numarası                       |  |

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam<sup>2</sup> ... TL ...Yalnız ..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza<sup>3</sup>

Ekler:

1-Yapılacak İşler Listesi (1 Sayfa)

<sup>1</sup>Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

<sup>2</sup>Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

<sup>3</sup>Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

## YAPILACAK OLAN İŞLER

1. Tıp Fakültesi klima santralleri için 10 adet 13\*1250 V kayış, 2 adet SPB 2\*224 burçlu kasnak ve 2 adet DR Lineer Doğrusal Rulman temin edilip yerine montajı yapılacaktır. Çalışır vaziyette teslim edilecektir.
  2. Bilgi İşlem Server odası için 2 adet 48 BTU Salon Tipi klima gaz kaçağı tamir edilip yerine 3 tüp R410 Afreon gazı basılıp çalışır vaziyette teslim edilecektir.
  3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 2 adet klima yer değişikliği ve 3 tüp R407 Freon gazı takviyesi yapılacaktır. 4 adet merkezi Arçelik VRS kumanda tamiri yapılıp çalışır vaziyette temin edilecektir.
  4. Rektörlük konutu Baymak marka Kombi için bobin değişimi yapılıp, 2 adet kalorifer peteğine termostatik vana takılacaktır. Çalışır vaziyette teslim edilecektir.
  5. Muhtelif yerlerde kullanılmak üzere 15 metre 5/8 şeffaf hortum, 100 metre 1/2 drenaj hortumu ve 12 metre 5/8-3/8 bakır boru seti, 15 adet 35\*1,5 – 50\*6UF kapasitör ve 2 adet 220 volt 20h drenaj pompası montajı yapılacaktır.
  6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 1 adet 18 BTU Split duvar tipi klimanın kart göz tamiri yapılıp klima kumandası temin edilecektir. Çalışır durumda teslim edilecektir.
- Bakım esnasında kullanılacak bütün malzemeler TSE belgeli olacaktır.
  - Yapılan bakımlar en az 1 yıl garanti kapsamında olacaktır.
  - Yapılan değişiklikler birimiz teknik personeli nezdinde yapılacaktır.
  - Çalışma esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri istekli firma tarafından sağlanacak ve doğacak olumsuzlardan firma sorumlu olacaktır.
  - Nakliye ve benzeri giderler istekli firma tarafından karşılanacaktır.
  - Fiyat teklifi verilmeden önce yerinde tespitler yapılacaktır.

Emre İNANÇ  
Makine Mühendisi