

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teknik Şartname (2 sayfa)

Ek 1-Mesleki faaliyetini gösteren belge (Ticaret Sanayi odası belgesi / Meslek odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin' den herhangi biri) Teklif mektubuna eklenecektir.

Not: Teklifler kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olacak şekilde fiziki olarak teslim edilecektir.

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	WOLTMANSU SAYACI	Adet	1		
2	ALİMİNYUM MERDİVEN 6 BASAMAK	Adet	2		
3	FLANŞ2"DIŞLI	Adet	2		
4	MANŞON2"SİYAH	Adet	5		
5	TEFLONBANT	Adet	10		
6	BATARYA	Adet	2		
7	TIJIOMM	Adet	2		
8	DN63 LÜK ÇABUK TAMİR TAKIMI	Adet	1		
9	20 LİK P 100 KANGAL	Metre	300		
10	Harici ortam led şerit	Metre	30		
11	200 w 18000 Lm projektör	Adet	6		
12	DTR-10 ZAMAN SAATİ ENTES	Adet	2		
13	4X16MM NYK KABLO WİN PARÇA 1	Metre	4		
TOPLAM TUTAR (K.D.V. HARİÇ)					
K.D.V.					
TOPLAM TUTAR (K.D.V. DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ
MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.MALZEME ÖZELLİĞİ

WOLTMANSU SAYACI: MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası • Tüm pozisyonlar için uygunluk (Eğik, Dikey, Yatay) • Endüstriyel alanlarda kullanım için Woltman tip tasarım • Optik okumaya uygunluk • İçme suyuna uygunluk • IP68 korumalı mekanizma • Düşük basınç kaybı • İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet • İklim şartlarına uygun korozyona dayanıklı döküm gövde • İç / dış e/p toz boya ile boyama • Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel) • BS 5728 Standardına uygun • Flanşlar BS 4504'e uygun • 50°C'ye kadar su sıcaklığına dayanıklı • DIN 2532/3 PN 16'ya göre delinmiş flanşlar • Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma • 3 yıl garanti • Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

1.1- ALÜMİNYUM MERDİVEN 6 BASAMAKLI:

Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 63x20 mm. (T6020, T6025), 75x25 mm. (T0030, T0035, T0040, T0045, T0050), 100x25 mm (T10055 T10060)
- Basamak Profil Ölçüleri:30x30mm
- Taşıma Kapasitesi Maksimum: 150Kg.
- 3m ve üzerindeki ürünlerde denge ayağı

1.2- BATARYA:

Sıcak ve soğuk su girişli, aç-kapa tip olacak. TSE belgeleri bulunacak. İçerisinde en az 30cm 2 adet spiral hortum ve lavaboya montajlamak için vida takımı bulunacak.

1.3- FLANŞ 2 DİŞLİ:

DN.65.R2. DN.2566.DN.65.PN.16.M16.D.185.0MM Galvanize çelik.

1.4- TİJ 10MM:


Metrik Diş 10mm Boy 1 Metre, Çalışma Yükleme: 4.6 KN

1.5- 20'lik 100 kangal boru: Çaplar : Ø20 - Ø110

Basınç Değeri : **PN8-PN32**

Kullanım Sıcaklığı : **0-50°C**

1.6 -Malzeme orijinal ve TSE standartlarına uygun olmak zorundadır.



MERSİN ÜNİVERSİTESİ
ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ
MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- MALZEME ÖZELLİĞİ

200W 1800 lm projektör: Ürün Açıklaması

- Güç: **200W**.
- Işık Akışı: 16.000–18.000 lumen.
- Renk Sıcaklığı: 6500K (soğuk beyaz)
- **LED** Teknolojisi: SMD (Yüzey Montajlı Diyot)
- Koruma Sınıfı: IP65 (suya ve toza karşı dayanıklı)
- **LED** Ömrü: 25.000 saat.
- Boyutlar: 320mm (genişlik) x 240mm (yükseklik) x 50mm (derinlik)
- Malzeme: Alüminyum gövde ve temperli cam.

DTR-10 Zaman Saati

1. Değiştirilebilir Pil :
2. Data Aktarımı:
3. **24 Saat Zaman** Ayarı:
4. Coğrafi Koordinat Programlama (Astronomik):
5. Program Sayısı: 15.
6. 1 Röle Çıkışı (16A):
7. 2 Röle Çıkışı (16A):
8. Tatil Kilidi:

4x6 NYY KABLO

Ürün Tipi

YVV-U, YVV-R (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS)

Yaklaşık Dış Çap (mm) 16,0

20 °C' de İletken DC Direnci (Ohm/km Maks.) 3,08

Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi (A) 59

Havada Akım Taşıma Kapasitesi (A) 43

Malzeme orijinal ve TSE standartlarına uygun olmak zorundadır


Mustafa Hakkı DSLU
Elektronik Mühendisi